




**GEOTECHNIKAI, GEODÉZIAI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Zrt.**

1092 Budapest, Knézich u. 12. E-mail: ftvzrt@t-online.hu Web: www.ftvzrt.hu
Telefon: 456 - 9090 · 456 - 9091 · 456 - 9092 · 456 - 9093 · Telefax: 456 - 9099

Természetes víztartalom (W %)	
Folyási határ (W _L %)	
Plasztikus határ (W _p %)	
Plasztikus index (Ip %)	
Szemcseösszetétel (%)	

118,05Bm. Fúrás jele: **513F**

lp 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%



Hézagányező	Térfogat sűrűség	Telítettségi fok	Konzisztencia index	Egyenlőtlen mutató	Gömbületi mutató	Áteresztőképesség együttható	Belső sűrítési szög	Kohézió	Összenyomódási modulus	Egyirányú nyomószilárdság
e	ρ t/m ³	S _r	I _c	U	C _c	k cm/s	ϕ	c kN/m ²	E _s MN/m ²	q _u kN/m ²
			0,78						/9,97/	
			0,74						/8,52/	
			0,54						/6,68/	
			0,81						/10,34/	
0,57	2,08	0,82	1,14						/11,74/	309,55

○ Zavart minta ● Zavartalan minta () Becsült érték // számított érték 0.7 Zavart mintából * Talajvíz alatti érték talajvízszint jele

Tárgy: Balatonaliga	Törzsszám: 2009/197-22	Feltárás ideje: 2009.11.13.	Szerkesztő: Nagy László	Tervező: Bogár Sándor	Rajzszám: 33.
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------